

## Rozhodnutie

Obec Rajecká Lesná ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: **Roman Prievalský, Rajecká Lesná 326, 013 15 Rajecká Lesná**

### vydáva povolenie

1. **na uskutočnenie vodnej stavby** podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorou je **vŕtaná studňa** s vodovodnou prípojkou k novostavbe rodinného domu, o hĺbke cca 16,00 m situovaná na pozemku register „C“ **parc. č. 8308, LV č. 6223 v k. ú. Rajecká Lesná**, predpokladaná potreba vody (4 trvalo bývajúce osoby 135 l/os./deň) priemerná spotreba vody:  $Q_p = 4 \text{ osoby} \times 135 \text{ l/osb./deň} = 540 \text{ l/deň} = 22,5 \text{ l/hod.}$ , s nasledovnými podmienkami:
  - a) betónové skruže sa osadia tak, aby prečnievali najmenej 50 cm nad úroveň okolitého terénu,
  - b) okolie studne do vzdialenosti najmenej 2m sa prevedie nepriepustná dlažba vyspádovaná tak, aby voda stekala smerom od studne,
  - c) plocha do vzdialenosti 10 m nesmie byť znečistená hnojením, najlepšie je celú plochu zatrávniť,
  - d) steny žúmp, močovkových jám a kanalizačných vedení do vzdialenosti 30 m od studne musia byť prevedené z nepriepustného materiálu. Steny žúmp musia byť vyvedené najmenej 30 cm nad úroveň okolitého terénu,
  - e) poklop na studni nesmie byť z dreva a musí byť zaistení proti posunutiu a prevedený tak, aby nemohli vnikať do studne nečistoty,
  - f) poklop studne musí presahovať cez plášť aspoň 5 cm a musí byť po obvode upravený tak, aby voda z neho nestekala na plášť. Vstupný otvor do studne musí byť zakrytý vodotesným poklopom,
  - g) okolie studne musí byť upravené podľa ďalších podmienok hygienických a vodohospodárskych orgánov,

studňa bude slúžiť na zásobovanie rodinného domu pitnou vodou a bude zrealizovaná podľa predloženej PD, ktorú vypracoval L. Galko v zmysle ustanovení STN 75 5115 – „Studne individuálneho zásobovania vodou“.

- i) budú dodržané povinnosti týkajúce sa kontroly dezinfekcie studne,
- j) likvidácia studne (bod 9 citovanej STN) sa vykoná v prípade, že studňa prestane slúžiť na zásobovanie vodou - studňa musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, najmä detí, a taktiež k znečisťovaniu podzemných vôd, studňa sa likviduje (napr. zasypaním) vždy len na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy po dohode s orgánom na ochranu zdravia.

**2. na odber podzemnej vody** podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) z vodného zdroja, ktorým je vrtaná studňa situovaná na parcele č. 8308 v k. ú. Rajecká Lesná, s nasledovnými podmienkami:

- a) odber podzemnej vody bude realizovaný v množstve pre účely zásobovania objektu rodinného domu pitnou vodou na pozemku register „C“ **parc. č. 8308 v k. ú. Rajecká Lesná**, predpokladaná potreba vody (4 trvalo bývajúce osoby 135 l/os./deň) priemerná spotreba vody:  $Q_p = 4 \text{ osoby} \times 135 \text{ l/osb./deň} = 540 \text{ l/deň} = 22,5 \text{ l/hod.}$
- b) používanie studne ako zdroja pitnej vody sa povolí až po zistení výdatnosti a kvality vody oprávnenou organizáciou a po preukázaní dodržania záväzných ukazovateľov pre pitnú vodu v zmysle normy STN 75 7111 – Pitná voda,
- c) časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 2 vodného zákona na dobu neurčitú,
- d) odber podzemnej vody nesmie negatívne ovplyvniť stav a kvalitu podzemnej vody.

### **Vodovodná prípojka:**

- bude slúžiť ako pitná voda,
- prípojka je navrhnutá z rúr HDPE 100 SDR 17 PN10 D32 x 3 mm –dl. 13,69 m od vrtanej studne po rodinný dom, ktoré je potrebné uložiť do výkopu podľa priloženého výkresu. Hĺbka dna potrubia je podľa spádu min. 1,5 m a potrubie uložiť na lôžko 150 mm. Spád vodovodnej prípojky je v celej trase 3 o/oo smerom do studne,
- vodovodné potrubie sa kladie do ryh šírky min. 600 mm. Na dne ryhy sa vytvorí pieskové lôžko hrúbky 150 mm. Výkopy budú prevádzané strojne, v blízkosti inž. sietí ručne,

- na vyhľadanie a vytýčenie potrubia uloženého v zemi sa používa elektroakustický prístroj, preto sa na povrch PE potrubia pruípevní detekčný vodič AYKY 2 x 4 mm prílepením lepiacou páskou po 2,0 m. Do hotovej studne sa osadí sacie potrubie z oceľových rúr DN 25. Čerpanie pitnej vody bude zabezpečené ponorným čerpadlom,
- skúšku vodovodnej prípojky previesť podľa normy STN 75 5911 čl. 9.4. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia a pri výkopoch dbať o to, aby nedošlo k ich porušeniu,
- pri križovaní s jestvujúcimi inž. sieťami je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 6005- priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- pri výstavbe budú dodržané platné bezpečnostné predpisy,
- po vyvrtaní studne bude vykonaná čerpacia skúška s odberom podzemnej vody na stanovenie jej kvality
- povolenie platí 2 roky odo dňa právoplatnosti, a ak žiadateľ v tejto lehote nezačne s výstavbou, zaniká.

Navrhovateľ predloží tunajšiemu úradu stavebné povolenie na vyznačenie jeho právoplatnosti.

Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať tunajší správny orgán (t.j. Obec Rajecká Lesná) o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

## **Odôvodnenie:**

Žiadateľ, **Roman Prievalský, Rajecká Lesná 326, 013 15 Rajecká Lesná** požiadal dňa 7.6.2019 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody – studne s vodovodnou prípojkou k novostavbe rodinného domu. K žiadosti boli doložené potrebné doklady a projektová dokumentácia.

Na základe žiadosti **Obec Rajecká Lesná** ako príslušný orgán štátnej vodnej správy oznámil Oznámením o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania zo dňa 7.6.2019, začatie konania známym účastníkom konania, upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu 7 dní na vznesenie prípadných námietok k návrhu. V lehote stanovenej orgánom štátnej vodnej správy neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Vzhľadom na to, že žiadateľ nemá inú možnosť napojenia rodinného domu na zdroj pitnej vody a Obci Rajecká Lesná nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, bolo vo veci žiadosti žiadateľa rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, a to prostredníctvom konajúceho správneho orgánu, t. j. Obce Rajecká Lesná. Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z.

o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nie je preskúmateľné súdom.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 30,00 Eur dňa 7.6.2019.

Miloš Mikula  
starosta obce

Toto rozhodnutie sa oznámi účastníkom konania podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1997 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Rajecká Lesná. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 27.06.2019..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie.

**Doručí sa:**

**Roman Prievalský, Rajecká Lesná 326, 013 15 Rajecká Lesná**

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

Spoločný obecný úrad so sídlom v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec  
spis